



COMUNE DI PISA
Assessore
Bilancio e Tributi
Lavori Pubblici - Patrimonio

Pisa, 19 aprile 2017
prot. 33492

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Consigliere R. Latrofa

OGGETTO: Interrogazione id. 1401731 “Possibile pericolo per gli alunni della scuola Gereschi” – Risposta

Gentile Consigliere Latrofa,

in merito alla Sua interrogazione ad oggetto “Possibile pericolo per gli alunni della scuola Gereschi” comunico che ho proceduto all’inoltro del testo all’Ing. Stefano Garzella, Funzionario P.O. dell’U.O. Edilizia scolastica della Direzione Infrastrutture-Verde e arredo urbano-Edilizia pubblica, per ricevere corretta e precisa risposta alle domande poste.

Di seguito riporto il testo delle risposte:

“Si premette innanzitutto che l’ufficio avendo rilevato una serie di anomalie nelle centrali che ospitano le pompe antincendio ha appaltato lavori specifici, consegnati in data 14/02/2017.

Tra questi rientravano anche lavori presso l’impianto antincendio alle scuole Gereschi.

Per quanto alle specifiche anomalie evidenziate dal consigliere Latrofa, quali:

- 1) infiltrazioni d’acqua meteorica nel locale pompe antincendio;**
- 2) pompe principali "fuori servizio";**
- 3) dissesto dei chiusini carrabili di accesso al serbatoio di riserva idrica;**
- 4) transennatura pericolosa;**

si risponde quanto segue:

- a) Per quanto alle modeste infiltrazioni di acqua meteorica, la Ditta Appaltatrice ha eseguito le opere di ripristino.**
- b) Per la riparazione delle pompe principali è già stato provveduto;**
- c) Per quanto relativo alla rottura dei supporti in calcestruzzo dei chiusini della cisterna e relativa transennatura, sono stati sostituiti i paletti in ferro che risultavano pericolosi con altri in legno per cui attualmente sono stati rimossi i motivi di pericolo.**

Ho preso nota di quanto relazionato e, rimanendo a disposizione, invio cordiali saluti

L’Assessore
Andrea Serfogli