



COMUNE DI PISA  
Assessore  
Bilancio e Tributi  
Lavori Pubblici - Patrimonio

Pisa, 8 agosto 2017  
prot.

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Consigliere Latrofa

**OGGETTO: Interrogazione id. 1464326 “Situazione del manto stradale alle due discese del Ponte di Mezzo” – Risposta.**

*Gentile Consigliere Latrofa,*

in merito alla Interrogazione di cui all'oggetto, sentita Pisano – nella persona del direttore ing., Alessandro Fiorindi – comunico quanto da questi relazionato :

***“Lo scalino era previsto nel progetto iniziale del Comune di Pisa che prevede il proseguimento del marciapiede sul Lungarno Pacinotti.***

***La presenza dello scalino è utile per lo scorrimento dell'acqua piovana e la captazione delle griglie realizzate in più punti lungo la zanella.***

***Ci sono a lato della piazza 2 attraversamenti pedonali a norma (ribassati) e con segnaletica per non vedenti”.***

Concordando con quanto sopra riportato invio cordiali saluti

L'Assessore  
Andrea Serfogli